

**Informacja sporządzona zgodnie z art. 41 ust.3 Rozporządzenia Gospodarki z dnia 4 maja 2007r  
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.**

1. **SAIDI** - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez obsługiwanych odbiorców.
2. **SAIFI** - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
3. **MAIFI** - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ze zmianami z dnia 21 sierpnia 2008r., Rozdział 10, §40 - ustala się następujące rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

1. **planowane** - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;
2. **nieplanowane** - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elekt.

Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zależności od czasu ich trwania, dzieli się na przerwy:

1. **przemijające** (mikroprzerwy), trwające nie dłużej niż 1 sekundę;
2. **krótkie**, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty;
3. **długie**, trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin;
4. **bardzo długie**, trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny;
5. **katastrofalne**, trwające dłużej niż 24 godziny.

**KOLSATPOL Sp. z o.o. przedstawiają wartości wskaźników  
SAIDI, SAIFI, MAIFI dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej  
wyznaczone dla roku kalendarzowego 2021 r.**

Wskaźniki	Przerwy planowane	Przerwy nieplanowane z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	Przerwy nieplanowane bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI	60	0	0
SAIFI	0,166666667	0	0
MAIFI	0		
Liczba obsługiwanych odbiorców	<b>3</b>		

*Informacja według stanu na dzień: 2020 R.*

Liczba obsługiwanych odbiorców: 3

W 2020 roku nie wystąpiły przerwy katastrofalne.

W związku z powyższym informujemy, iż operator na bieżąco będzie udostępniał na stronie internetowej ww. informacje w wymaganych przepisami prawa terminach.